

NAMENA

Instalacione kutije su namenjene za spajanje instalacionih provodnika u uslovima gde je potreban stepen zaštite IP54. Mogu se koristiti za kablove prečnika Ø9 - Ø14mm.

Izrađene su u skladu sa standardima IEC 60670-1 i IEC 60670-22 za temperaturno područje upotrebe od -25°C do +60°C.


Kutije sa stepenom zaštite IP54 mogu se koristiti i kao kućišta za ugradnju rasklopnih i sličnih uređaja (tasteri, releji, kontaktori i sl.). Pri tome se mora uzeti u obzir da svi otvori koji se izrade radi ugradnje moraju biti naknadno obezbeđeni odgovarajućim stepenom zaštite (min IP54 da bi se zadržao stepen zaštite kutije).



- Kućište je izrađeno od termoplasta koji zadovoljava RoHS zahteve
- Deklarisani stepen zaštite može se postići samo pravilnom ugradnjom


UPUTSTVO ZA INSTALACIJU

Kutiju otvoriti izvijačem na mestima označenim strelicom na poklopcu i kroz predviđene otvore pričvrstiti na podlogu. Koristiti **isključivo vijke prečnika 3,5 - 4 mm** radi obezbeđenja stepena zaštite. Vijci moraju biti pritegnuti da naležu čvrsto oko otvora na dnu kutije, ali ne previše da dođe do deformacije kutije. Deformacija kutije može prouzrokovati probleme sa zaptivanjem.




Sl. 1

- Ukoliko je potrebno napraviti otvore za oticanje vode izbiti izvijačem ili sličnim alatom oslabljeno mesto (Sl. 1).



Sl. 2



Sl. 3

Uvodnice pripremiti prema prečniku kabla prosecanjem kako je prikazano na Sl. 2 za otvorene odnosno Sl. 3 za zatvorene ulaznice. Obavezno voditi računa da ne dođe do neželjenog oštećenja ulaznice prilikom prosecanja.

Uvodnice utisnuti u otvore pazeći da nisu deformisane na unutrašnjoj strani.

Nakon uvođenja kablova i spajanja provodnika zatvoriti poklopac kutije utiskivanjem.



MERE UPOZORENJA

- Prilikom instalacije obavezno isključiti električno napajanje (mrežni osigurač).
- Instalaciju može vršiti samo kvalifikovano osoblje sa odgovarajućim iskustvom.
- Voditi računa o pravilnom postavljanju ulaznica. Koristiti samo propisane vijke za montažu

ALING-CONEL


Nova Dimenzija Kvaliteta

SRBIJA • 21432 GAJDOBRA • Železnička 10
TEL.: ++381 21/762-674, 762-586 • FAX.: ++381 21/762-779
e-mail: info@aling-conel.com • www.aling-conel.com

UPUTSTVO ZA INSTALACIJU I RUKOVANJE

**KUTIJE INSTALACIONE
ZA UGRADNJU NA ZID IP54**

art.261
art.262



art.263

